



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в г. Заозерном**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38  
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47  
E-mail: mail@fbuz24.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
663960, г. Заозерный, Мира ул., д. 54, пом., 27  
Тел. (391-65) 2-09-16, факс (391-65) 2-00-19  
E-mail: zaozerniy@fbuz24.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475  
ИНН/КПП 2463070760/246301001



**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель Органа инспекции  
Заместитель главного врача

И.А. Торотенков  
«          » 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**09 АПР 2024**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Заозерный

№ 3756

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Вознесенская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Россия, 663592, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, 68, проведена на основании заявления вх. № 6-4-1-5-1/8297 от 07.03.2024 г. (ОГРН 1022400781193; ИНН 2433002354).

Экспертиза выполнена врачом эпидемиологом Дзязько А.Е. группы инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99.г № 52-ФЗ. (с изменениями).

Дата проведения инспекции: с 07.03.2024 г. по 08.04.2024 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требований следующих нормативных документов:

1) санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

3) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации выданного МИФНС № 7 по Красноярскому краю, с присвоением ОГРН 1022400781193; ИНН 2433002354;

2) копия выписки из реестра объектов капитального строительства, выданная филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Красноярскому краю (экспликация);

3) копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание, вид права: оперативное управление, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 28.12.2007 г. (здание школы);

4) копия приказа № 27 от 11.03.2024 г. «Об организации летнего отдыха детей»;

5) список сотрудников лагеря дневного пребывания 2024 г.;

6) режим работы лагеря дневного пребывания 2024 г.;

7) копия десятидневного меню пришкольного лагеря дневного пребывания;

8) копия программы производственного контроля;

9) протокол исследований (испытаний), измерений № 200-104 от 14.03.2024 г., выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

10) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-229 от 15.03.2024 г., выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр

аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

11) акт обследования № А0861/24 от 11.03.2024 г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования, проведенного врачом эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиала в г. Заозерный Дзязько А.Е.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории оздоровительного учреждения;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

### **1. Общие сведения**

Полное наименование заявителя: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Вознесенская средняя общеобразовательная школа (далее МКОУ Вознесенская СОШ).

Юридический адрес МКОУ Вознесенская СОШ: Россия, 663592, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, 68.

Фактические адреса МКОУ Вознесенская СОШ: 663592, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, 68.

Руководитель: и.о. директора МКОУ Вознесенская СОШ Румянцева Галина Петровна.

МКОУ Вознесенская СОШ представлено свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации выданного МИФНС № 7 по Красноярскому краю, с присвоением ОГРН 1022400781193; ИНН 2433002354.

Здание и помещения МКОУ Вознесенская СОШ находятся в оперативном управлении согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права на нежилое здание.

МКОУ Вознесенская СОШ утвержден приказ № 27 от 11.03.2024 г. «Об организации летнего отдыха детей». В период с 27.05.2024 г. по 24.06.2024 г. (продолжительность смены составляет 21 рабочий день), будет организован оздоровительный лагерь. Лагерь будет работать с режимом пребывания детей с 08.30 ч. до 14.30 ч. и организацией 2 разового питания (завтрак, обед).

Планируется оздоровить 14 детей в возрасте 7-14 лет, с организацией одного отряда. Максимальная наполняемость отрядов не превышает 13 человек.

Режим предусматривает двигательную активность детей, учитывающую возрастные особенности, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

Работа оздоровительного учреждения на базе МКОУ Вознесенская СОШ предусматривает направления деятельности: гражданско-патриотическая.

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием будет осуществляться по договору со специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20. В организации предусмотрен медицинский блок.

Списочный состав сотрудников составляет 8 человек, включая работников пищеблока. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования представлены личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена сотрудниками оздоровительного учреждения в апреле 2024 г. В мае-июне 2024 г. всеми сотрудниками пришкольного лагеря планируется пройти очередной медицинский осмотр.

## **2. Экспертиза территории оздоровительного учреждения**

Территория оздоровительной организации МКОУ Вознесенская СОШ оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Территория озеленена из расчета не менее 50%, плодоносящие ядовитые плоды деревьев и кустарников отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительной организации МКОУ Вознесенская СОШ выделены физкультурно-спортивная зона. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудована спортивная площадка. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, площадка имеет твердое покрытие. Площадка для сбора мусора имеет трех стороннее ограждение. На момент проведения обследования на ней предусмотрены контейнеры, с плотно закрывающимися крышками, размеры площадки превышают площади основания контейнеров со всех сторон, что соответствует требованиям п. 2.2.3, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования контейнеры были освобождены от ТБО.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На территории МКОУ Вознесенская СОШ построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью субъекта, не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Профилактические мероприятия, предупреждающие заселение грызунами и членистоногими, проводятся на договорной основе сторонней специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.2.6, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### **4. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности**

МКОУ Вознесенская СОШ осуществляет свою деятельность в нежилых помещениях, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании, согласно свидетельствам о государственной регистрации права (свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2007г. – объект права: школа, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей-0), серия 24ЕЗ № 765559; выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Помещения, в которых запланировано размещение оздоровительного учреждения, располагаются в здании МБОУ Вознесенская СОШ на 1-м этаже, по адресу: 663592, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, 68.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровую, спортивный зал, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения, расположенные в подвальном и цокольном этажах, не используются, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Гардеробные для хранения верхней одежды, расположенные на 1 этаже учреждения, оборудованы вешалками для верхней одежды и полочками для обуви.

Площади всех помещений экспертами при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы приняты согласно представленного технического паспорта нежилого здания.

Используемые в летнем оздоровительном лагере помещения МКОУ Вознесенская СОШ имеют следующие площади: спортивный зал, площадью 169,3 кв.м., игровая (кабинет № 1), площадью 40,7 кв.м., актовый зал, совмещенный с обеденным залом, площадью 101,9 кв.м.

Учитывая требования п.п. 172, 177 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) при нормативе 2,5 м<sup>2</sup>/чел в помещении для отдыха, игр (кабинет № 1) расчетная максимальная наполняемость помещений составляет 16 человек (40,7 кв.м), количество оздоравливающихся 14 человек.

МКОУ Вознесенская СОШ имеет в наличии учебную мебель в соответствии с ростом и возрастом детей, что не противоречит требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-

20. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

В оздоровительном образовательном учреждении для детей в летний период электронные средства обучения не будут использоваться.

Спортивные мероприятия планируется проводить в спортивном зале при дождливой погоде.

При спортивном зале оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с отдельными помещениями туалетных, в раздевалках предусмотрены шкафы для переодевания, скамейки, что соответствует требованиям п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающее их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

## **5. Экспертиза организации питания**

Обеспечение горячего питания для детей оздоровительного учреждения будет осуществляться сотрудниками МКОУ Вознесенская СОШ. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования на пищеблоке осуществляется деятельность сотрудниками МКОУ Вознесенская СОШ, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Перевозка (транспортирование), доставка и хранение пищевого сырья и пищевой продукции, а также обеспечение соответствия требованиям технических регламентов и п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 будет осуществляться поставщиком пищевых продуктов ИП Захаров А.И. Договор с поставщиком на момент обследования не предоставлен, заключение договора планируется перед открытием летнего лагеря.

Для организации питания имеется обеденный зал на 55 посадочных мест. Пищеблок имеет следующий набор помещений: загрузочная; склад для хранения пищевых продуктов, оборудованный холодильниками и стеллажами; овощной цех; горячий цех, разделенный на мясо-рыбный цех, линию раздачи готовой продукции, моечную для столовой и кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока не соответствует требованиям п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, но учитывая, что объект введен в эксплуатацию в 1969 г. и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, то набор помещений пищеблока МКОУ Вознесенская СОШ допустим, что соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Перечень оборудования производственных помещений пищеблока соответствует требованиям таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 и представлен следующим перечнем:

- зона мясо-рыбной продукции горячего цеха, оборудована 2 столами для разделки мяса и рыбы, двухсекционной моечной ванной раковинной для мытья рук;
- зона обработки яиц горячего цеха, оборудована столом для обработки яиц;
- зона готовой продукции горячего цеха, оборудована столом для готовой продукции, электрической плитой, электрической сковородой, жарочным шкафом;
- моечная зона горячего цеха, оборудована двухсекционной моечной ванной для мытья кухонной посуды, пятисекционной моечной ванной для мытья столовой посуды;
- цех для обработки овощей включает в себя производственный стол и овощерезку, двухсекционная моечная ванну;
- склад для хранения продуктов включает в себя 3 холодильника, стеллажи и лари для хранения капусты, картофеля и др. овощей, стол для нарезки хлеба, весы, термометр и психрометр.

На пищеблоке установлен холодильник для хранения суточных проб.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что соответствует требованиям п. 2.5, п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование на момент обследования находилось в исправном состоянии.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в организации предусмотрено:

- оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания;
- посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;
- деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуды, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на пищеблоке не используются;
- складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Ртутные термометры на пищеблоке не используются;
- на пищеблоке установлены цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивые к действию

моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов для контакта с пищевыми продуктами;

- кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы;
- для обеззараживания воздуха используются бактерицидные установки.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 3.2, 3.13, 4.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), не имеющей дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения пищевых отходов предусмотрены емкости с крышками.

В целях производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке учреждения имеются журналы в соответствии с рекомендуемыми формами, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, что соответствует требованиям п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед).

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования организацией была представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий МКОУ Вознесенская СОШ с применением принципов ХАССП, утвержденная и.о. директора Румянцевой Г.П., что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разработано десятидневное меню с дневным пребыванием в период летних каникул, утвержденное и.о. директора школы Румянцевой Г.П., что соответствует требованиям п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Меню разработано на 10 дней, что соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования представлены технологические документы (технологические карты), что соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Наименование блюд и кулинарных



изделий, указываемых в меню, соответствующих их наименованиям, указанным в технологических документах.

Согласно представленному списку в период летней оздоровительной компании в МКОУ Вознесенская СОШ количество работников пищеблока составит 2 человека на 14 детей, что соответствует требованиям таблицы 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь обеденного зала согласно представленной экспликации помещений составляет 101,9 м<sup>2</sup>, что обеспечивает достаточность площади на 1-го ребенка - 7,8 м<sup>2</sup>/посадочное место, при нормативе 0,7 м<sup>2</sup>/посадочное место, что соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-20. Максимальное расчетное количество посадочных мест в обеденном зале – 145.

Пищеблок и столовая оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 3.2, 3.13, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Ртутные термометры на пищеблоке не используются, что соответствует требованиям п. 4.7, п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

## **6. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений**

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, табл. 6.4 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-20 для мальчиков и девочек оборудованы отдельные туалеты; туалеты оборудованы кабинами с дверями без запоров. Для персонала имеется отдельный туалет, размещенный на улице, на территории школы. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами установлены электрополотенца, дозаторы для жидкого мыла. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Количество санитарных приборов, установленных в туалетах, используемых в период работы оздоровительного учреждения: 1 унитаз и 1 раковина для девочек; 1 унитаз, 1 раковина и 1 писсуар для мальчиков при нормативе 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек, что соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальники в количестве двух с двумя электрополотенцами, что обеспечивает

норматив 1 умывальник на 20 посадочных мест (количество оздоравливающихся детей - 13), что соответствует требованиям п.п. 2.9.7, 3.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение, в котором установлен поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем, недоступное для детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

## **7. Экспертиза внутренней отделки помещений**

Для внутренней отделки во всех помещениях МКОУ Вознесенская СОШ использованы материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве. Полимерные материалы, являющиеся источниками вредных веществ, не используются. Внутренняя отделка позволяет обеспечить возможность и доступность проведения качественной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответствуют эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.

Потолки во всех помещениях отштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Стены во всех помещениях (за исключением санитарных узлов, пищеблока), окрашены водоэмульсионной краской, не имеют щелей, трещин, деформации, а также не имеют признаков поражения грибом, что соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах, пищеблоке стены облицованы кафельной плиткой, что соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Полы в коридорах, санитарных узлах, пищеблоке выстланы плиткой; в спортивном зале пол имеет специальное покрытие-дощатое покрытие; в остальных помещениях полы покрыты линолеумом, заведенным под плинтуса, стыки пропаяны. На строительные и отделочные материалы в организации имеются документы, подтверждающие качество и безопасность для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. На строительные и отделочные материалы в организации имеются документы (сертификаты, декларации о соответствии и т.д.), подтверждающие качество и безопасность для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответствуют эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.

## **8. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования**

Здание оздоровительного учреждения на базе МКОУ Вознесенская СОШ оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого

водоснабжения, от централизованных сетей с. Вознесенка, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.1 СанПиН 2.3/2.3590-20. Сливные трапы оборудованы в пищеблоке и туалетных помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Горячее водоснабжение в организации предусмотрено за счет установленных водонагревательных устройств, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Игровые, санитарные узлы оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, не используется, что соответствует требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.4 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован через стационарный питьевой фонтанчик, установленный в коридоре на 1-м этаже, имеющий ограничительный клапан у водяной струи; высота водяной струи составляет не менее 10 см, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.3590-20.

Качество питьевой воды, отобранной в питьевом фонтанчике соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20. Согласно представленного протокола исследований (испытаний), измерений № 200-104 от 14.03.2024, вода, отобранная из питьевого фонтанчика по исследованным микробиологическим показателям безопасности (ОКБ, ОМЧ, E.coli), соответствует требованиям п. 2.6. СП 2.4.3648-20, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальники в количестве двух с электрополотенцем, что обеспечивает норматив 1 умывальник на 20 посадочных мест (количество оздоравливающихся детей – 13 человек), что соответствует требованиям п.п. 2.9.7, 3.4.3 СП 2.4.3648-20.

Отопление здания МКОУ Вознесенская СОШ осуществляется от центральной поселковой котельной, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Имеющееся инженерно-техническое оборудование помещений позволит поддерживать параметры микроклимата, предусмотренные требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-229 от 15.03.2024 г. измеренные параметры микроклимата в кабинете № 1 составили: температура воздуха –  $22,5 \pm 0,2$  -  $22,6 \pm 0,2$  С° при нормативе 20-24 С°, относительная влажность воздуха -  $46 \pm 3$  %, при нормативе 40-60 %, что соответствует требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Для контроля температурного режима во всех помещениях с пребыванием детей предусмотрен бытовой термометр, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования было установлено, что температура воздуха в помещениях составляет 23 градуса согласно бытового термометра в учебных помещениях, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, раздела V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкции окон обеспечивают возможность проведения проветривания помещений, проветривание проводится в отсутствие детей, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной механической вентиляции, отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует требованиям п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Над оборудованием, являющимся источниками повышенных выделений влаги, тепла (электроплита, моечные ванны и т.д.), оборудована местная вытяжная вентиляция, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На отопительных приборах предусмотрены ограждающие устройства, которые выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

В качестве источников искусственного освещения в помещениях оздоровительной организации на базе МКОУ Вознесенская СОШ используются люминесцентные лампы, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-229 от 15.03.2024 г. измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 1 составили  $333 \pm 31$  лк, при нормативе 300 лк, что соответствует требованиям п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования оконные стекла не имели следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения, окна оборудованы жалюзи, шторами, что соответствует требованиям п. 2.8.4. Окна, открываемые в весенне-летний период оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

В помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специально выделенном месте, что соответствует требованиям п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20. Лампы утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Для проведения уборки помещений оздоровительной организации выделен уборочный инвентарь в достаточном количестве, имеет четкую маркировку. Для уборки санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь, который имеет сигнальную маркировку, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, дезинфицирующие растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для технических целей предусмотрен отдельный водопроводный кран, что соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. На дезинфекционные растворы представлены инструкции по их применению.

## 9. Выводы

9.1. Территория оздоровительного учреждения соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

9.2. Архитектурно-планировочные решения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

9.3. Технологическое оборудование соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

9.4. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9.5. Организация деятельности оздоровительного учреждения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-20.

## 10. Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Вознесенская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: 663592, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, 68, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе МКОУ Вознесенская СОШ в части обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, а так же режимных моментов не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность МКОУ Вознесенская СОШ, как организации отдыха детей и их оздоровления, не осуществлялась.

Руководству МКОУ Вознесенская СОШ с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления, предлагается выполнить следующие мероприятия:

- пройти в установленные сроки с записью результатов в личные медицинские книжки лабораторные обследования на носительство острых кишечных инфекций;
- организовать проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей, силами организаций, аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Исполнители:

Врач эпидемиолог

Дзязько А.Е.

Технический директор



Мирончикова Е.А.