



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**  
**(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)**

**Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном**

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

от 18 декабря 2024 г.

№ 23351

г. Заозерный

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Буркш Еленой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная школа» по адресу (местоположению): 663590, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 68 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» выразившееся в установлении в складском помещении образовательного учреждения холодильного оборудования «рыба», «пробы» с нарушением целостности поверхности (имеются большие трещины, дыры, следы ржавчины), что не обеспечивает устойчивость данных поверхностей к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Обеспечить складское помещение образовательного учреждения холодильным оборудованием без дефектов и повреждений.

2. Нарушение целостности покрытия в виде сколов, трещин, отслоений ламинирующего покрытия, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не обеспечении наличия стен и потолков без дефектов и повреждений - потолок спортивного зала, стены мастерской имеют множественные дефекты отделки в виде

отслоений, выколов, трещин, обширные следы протеканий ввиду воздействия атмосферных осадков из-за нарушения целостности кровли здания; поверхности дверей учебных классов с нарушением целостности покрытия в виде сколов, трещин, отслоений ламинирующего покрытия не устойчивы к воздействию влаги, что не позволяет обеспечить условия для качественного проведения генеральной уборки с применением моющих средств так и проведения качественной ежедневной влажной уборки с обработкой их дезинфицирующими средствами с нарушением целостности покрытия в виде сколов, трещин, отслоений ламинирующего покрытия.

Устранить на стенах и потолке множественные дефекты отделки в виде отслоений, выколов, трещин, обширные следы протеканий, поверхности дверей учебных классов в данных помещениях образовательного учреждения.

3. Нарушение ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не обеспечении исправности в кабинете информатики источников искусственного освещения – на момент проведения профилактического визита потолочные светильники частично неисправны, находятся в ветхом состоянии, что способствует повышению травматизма среди детей, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей.

Установить источники искусственного освещения в исправном состоянии в кабинете информатики.

4. Нарушение п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 98 таблицы 5.34, п. 144, п. 151 таблицы СанПиН 2.1. 3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» выразившееся в не соответствии измерений уровней искусственного освещения в кабинете начальных классов 2-4 классы (рабочая поверхность) -  $251 \pm 23$  лк, в кабинете информатики (рабочая поверхность) -  $260 \pm 15$  лк, при нормативе не менее 300 лк.

Обеспечить приведения уровней искусственной освещённости до установленных санитарно – гигиенических нормативов в кабинете начальных классов 2-4 классы, в кабинете информатики.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить данные нарушения в срок до 18.12.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная школа» расположенного по

адресу (местоположению): 663590, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 68

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном путем предоставления письменной информации (Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, зд. 54, пом. 28, E-mail: [zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru)) в срок до 18.11.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Заозерном



Е.Н. Буркш

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 663590, Красноярский край, Саянский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 68